

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. ze dne 11. února 2003
pro použití uzavíracích klapek v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 1 + zóna 21

Výrobce, prodejce

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc
IČO: 496 09 050
DIČ: CZ496 09 050

Identifikační údaje o výrobcích:

Uzavírací klapky ABO série 900 DN 32 – DN 1600 **provedení ATEX**
Uzavírací klapky excentrické ABO série 2E-5 DN 50 – DN 400 **provedení ATEX**

Použitý způsob posouzení shody:

Výrobce, prodejce potvrzuje, že na stanovené výrobky bylo provedeno posouzení shody podle směrnice - DIRECTIVE 94/9/CE, provedené nařízením vlády č. 23/2003 Sb.
Uvedené výrobky jsou dle normy ČSN EN 13463-1,2,3 zařazeny následovně:

skupina II kategorie 2 G/D

Místo archivace dokumentace: Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava – Radvanice
Autorizovaná osoba č. 210

pod registračním číslem: A263 - 11

V Olomouci dne 2.8.2011

Ing. Josef KOČÍ
jednatel
ABO valve s.r.o. Olomouc



ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54
783 35 OLOMOUC