

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997

Výrobce, prodejce

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc
IČO: 496 09 050
DIČ: CZ496 09 050

Identifikační údaje o výrobku:

Bezprůrubové uzavírací klapky série 900
DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, - PN 16
DN 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600,700,800,900,1000,1200,1400,1600 - PN 10 (PN 16)

Popis a určení výrobku:

Uzavírací klapky ABO serie 900 slouží k úplnému uzavření, nebo otevření průtoku provozního média, kterým je vzduch, voda čistá i znečištěná, horká, uhlovodíky chemické látky a plyny za teploty od -25°C do 130°C.

Použitý způsob posouzení shody:

Prodejce potvrzuje, že na stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody podle směrnice 97/23/ES, provedené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 26/2003 Sb. přezkoušením typu (model B).
Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným českým technickým normám, použitým při posuzování shody:
EN 12266-1,2, EN 19, ČSN 133020, EN 558, EN ISO 5211, EN 593, API 609, API 593, EN ISO 6708, EN 1092-1,2, 1759-1, EN 1333


Tímto osvědčujeme, že výše uvedené tlak. zařízení splňuje veškeré požadavky výše uvedených zákonů a NV.

Hodnocení vydala:

TÜV SÜD Czech, s.r.o.
Autorizovaná osoba 211
ES IČ 1017

V Olomouci dne 1.3.2011

Ing. Josef KOČÍ
jednatel
ABO valve s.r.o. Olomouc



ABO valve, s.r.o.

Dalimilova 285/54
783 35 OLOMOUC